Numer zapytania	Z9/1680/1
Tytuł zapytania	Wykonanie chemochronnej betonowej tacy technologicznej na linie GT w Hali Poelziga
Kupiec prowadzący:	Nowosad, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bugajska, Aneta
Data złożenia:	2024-09-11 14:08:31
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-11 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-20 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-20 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Wykonanie chemochronnej betonowej tacy technologicznej na linie GT w Hali Poelziga nr 1-004” na terenie zakładu LUVENA S.A. w Luboniu na podstawie Projektu Wykonawczego nr 1-004-30.

Zakres zapytania: Zakres zapytania obejmuje wykonanie betonowej tacy chemochronnej o wymiarach zewnętrznych 10,80m x 5,90m, poszerzona w części z ramą paletokontenera o wymiarach 2,60m x 2,90m. Do wykonania również prefabrykacja i montaż stalowych ram paletokontenera. W miejscu projektowanej tacy należy rozkuć istniejącą posadzkę Hali. W pobliżu słupów hali zachować ostrożność przy skuwaniu posadzki, aby nie naruszyć konstrukcji fundamentów.

Termin wykonania: 30.11.2024r.

Sposób rozliczenia: ryczałtowe

Adres dostawy: ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

Wymagania dot. wykonania konstrukcji:

1. Wymagania dla elementów stalowych

- Do prefabrykacji i montażu 2 szt. ram paletokontenera RP-1. Ramy należy osadzić przed betonowaniem zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

- Do prefabrykacji i montażu 2 szt. podstaw stalowych RP-2.

Powłoki antykorozyjne elementów stalowych należy dostosować do środowiska o kategorii agresywności C5 (wg PN-EN ISO 12944-2). Kolorystyka warstwy zewnętrznej RAL7035.

Stopień przygotowania powierzchni stalowych pod malowanie: Sa 2 i 1/2.

Dla elementów stalowych zastosować farby systemu HEMPEL:

· Farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku SB 1X HEMPADUR ZINC 17360 60µm

· Farba epoksydowa SB 1x HEMPADUR MASTIC 45880/W 120µm

· Farba poliuretanowa SB 1x HEMPATHANE HS 55610 60µm

Całkowita GWS powłoki 240 µm.

Dokładność wykonania konstrukcji oraz zapewnienie jakości wykonania konstrukcji należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 1090-2:2018 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych). Elementy konstrukcji wykonać w klasie EXC2.

2. Wymagania dla elementów betonowych

Należy wykonać tacę chemochronną z zachowaniem zaprojektowanych spadków oraz wskazanymi na rysunkach dylatacjami. Taca betonowa zbrojona za pomocą zbrojenia rozproszonego DRAMIX w ilości 30kg/m3.

Stawia się podwyższone wymagania dla składu betonu zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton – Wymagania właściwości, produkcja i zgodność”. Klasa betonu C30/37, minimalna zawartość cementu 320 kg/m3 oraz cement odporny na siarczany.

Powierzchnię zewnętrzną betonu należy zabezpieczyć 2x farbą epoksydową RUST-OLEUM 9100 zgodnie z opisem na rysunkach.

3. Wymagania dodatkowe

- Warunkiem otrzymania zlecenie jest wizyta każdego z potencjalnych zleceniobiorców w LUVENA S.A. na miejscu planowanego przedsięwzięcia po uprzednim umówieniu się z odpowiednim pracownikiem Wydziału inwestycji i Infrastruktury (TI).

- Zleceniobiorca zabezpieczy i oznakuje odpowiednio teren robót (prace prowadzone będą w hali produkcyjnej).

- Zleceniobiorca będzie prowadził pracę z zachowaniem przepisów BHP.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z projektem lub inną zaistniałą sytuacja na budowie zgłosi niezwłocznie problemy zamawiającemu (Wydział TI).

Osoba kontaktowa: Aneta Bugajska, tel. 785 998 007

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	projekt na logintrade_Taca GT.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Taca technologiczna na linie GT		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie